

Областное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №5» г. Курска

305018, г. Курск, проспект Кулакова, 5-Г

тел.: 37-04-73, 37-93-88, 37-31-33

Исх. № 665

от «09» декабря 2024 г.

Прокуратура Сеймского АО
г.Курска

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 21-2024 от 30.10.2024
Об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности

Администрация ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска сообщает, в ответ на представление об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности № 21-2024 от 30.10.2024г. были приняты следующие меры.

1. Представление об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности № 21-2024 от 30.10.2024г. было рассмотрено комиссией с участием помощника прокурора Сеймского административного округа г. Курска Д.Н.Лукиной 09.12.2024г.

2. Выявленные в ходе проверки исполнения законодательства в области пожарной безопасности организаций и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних, нарушения требований противопожарного режима в РФ, предусмотренных п.54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. №1479, а именно на приемно-контрольном приборе «Гранд-Магистр 30» отключены шлейфы №14, 16, 18, 20, 21 (находятся в неисправном состоянии), устранены 06.12.2024г. согласно заключенного контракта №П.2024.41 от 02.12.2024г.

3. Так же за несоблюдение требований законодательства в области пожарной безопасности организаций и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних на заместителя директора по административно-хозяйственной части Тулину Татьяну Сергеевну было наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Приложение:

- копия контракта №П.2024.41 от 02.12.2024г.
- копия товарной накладной №752 от 06.12.2024г.
- копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания

Директор
ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска

Л.Н. Ермакова

