



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА СЕЙМСКОГО АО
ГОРОДА КУРСКА

Обоянская ул., д. 23, Курск, 305018
Тел./ факс (84712) 37-71-48

30.10.2024 № 21-2024

Директору ОКОУ «Школа-интернат
№5» Ермаковой Л.Н.

г. Курск, пр-т Кулакова, 5Г

shkolainternat5@rambler.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
в сфере пожарной безопасности

Прокуратурой Сеймского административного округа г. Курска во исполнение поручения прокуратуры Курской области от 21.10.2024 №07/1-12-2024, проведена проверка исполнения законодательства в области пожарной безопасности организаций и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних, в ходе которой в деятельности ОКОУ «Школа-интернат №5» выявлены нарушения, подлежащие устранению.

Так, статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) определено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определено, что правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, данный закон, Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с

которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).

Согласно статье 1 Федерального закона №69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Статьей 16 вышеуказанного федерального закона предусмотрено, что разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим относится к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности. Во исполнение данной нормы закона Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима).

В соответствии с п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В ходе проверки с выходом на место 30.10.2024 с участием специалиста – государственного инспектора г. Курска по пожарному надзору Зубкова А.С. установлено, что ОКОУ «Школа-интернат №5» располагается по адресу: Курская область, г. Курск, проспект Кулакова, д. 5Г.

По результатам проверки выявлено, что в ОКОУ «Школа-интернат №5» в нарушение п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», на приемно-контрольном приборе «Гранд Магистр 30» отключены шлейфы №14, 16, 18, 20, 21 (находятся в неисправном состоянии).

Допущенные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ОКОУ «Школа-интернат №5».

Выявленные нарушения свидетельствуют о недобросовестном подходе к выполнению обязанностей ОКОУ «Школа-интернат №5», предусмотренных действующим законодательством, что нарушает права неопределенного круга лиц, а также работников ОКОУ «Школа-интернат №5» на соблюдение правил противопожарного режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений действующего законодательства:

- обеспечить исправное состояние шлейфов №14, 16, 18, 20, 21 приемно-контрольного прибора «Гранд Магистр 30».

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии оснований для привлечения должностных лиц, допустивших нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления, прошу сообщить в прокуратуру округа.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в месячный срок в прокуратуру Сеймского административного округа г. Курска.

Прокурор округа

В.М. Гуфельд

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A7B080D8DB171C50B8DF9FF232553A1

Владелец Гуфельд Владимир Моисеевич

Действителен с 26.04.2024 по 20.07.2025